



Jednostka Realizująca Projekt

„Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów.”

Brwinów, 2009-01-21

JRP. 341-2/2009

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zadanie 1. Budowa strefowej pompowni wody w Brwinowie

Zadanie 2. Budowa strefowej pompowni wody w Otrębusach

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców Gmina Brwinów wyjaśnia, co następuje:

Pytanie:

W przedmiarze „Budowa pompowni sieciowej w Otrębusach” branża sanitarna, roboty montażowe w pozycji 123 przedmiotem wyceny jest „zakup i dostawa zbiornika wyrównawczego o pojemności 75 m³, średnica 4600, wysokość 10510 wraz z wyposażeniem ...” natomiast w „projekcie budowlanym pompowni sieciowej w Otrębusach” zaprojektowany został zbiornik o wysokości 6010 mm i średnicy 4600mm. Prosimy o podanie prawidłowych podstaw wyceny.

Odpowiedź:

Projekt budowlany zadania 2 przewiduje wybudowanie 2 zbiorników o wysokości 10510mm oraz 6010mm. W przedmiarze w poz.122 wyszczególniono zabudowę zbiornika o wysokości 10510mm o poj. 150m³, zaś w poz.123 zbiornika o wysokości 10510 mm o poj. 75m³. Błąd z przedmiaru polega na wykazaniu w poz.123 wysokości 10510mm a nie 6010mm. Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z pkt.24 ppkt.24.2. IDW Opis sposobu obliczenia ceny „Przekazane przez Zamawiającego przedmiary robót stanowią tylko materiał pomocniczy dla oferenta” i nie stanowi podstawy do dokonania wyceny przez Wykonawcę, a jedynie ma być pomocą przy dokonywaniu takich obliczeń. Do prawidłowej oceny finansowej zadania niezbędne jest zapoznanie się z projektami budowlanymi oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot, które stanowią o zastosowanych rozwiązaniach technicznych i materiałowych rzutujących bezpośrednio na wartość całkowitą zadania.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.