



Jednostka Realizująca Projekt

„Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów.”

Brwinów, 2009-01-22

JRP. 341-2/2009

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zadanie 1. Budowa strefowej pompowni wody w Brwinowie

Zadanie 2. Budowa strefowej pompowni wody w Otrębusach

W związku z pytaniami Wykonawców Gmina Brwinów wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1:

Wnosimy o wykreślenie z treści „Projektu budowlanego pompowni sieciowej w Brwinowie” oraz treści „Projektu budowlanego pompowni sieciowej w Otrębusach” zapisu dotyczącego wykonania spoin w zestawach hydroforowych” przez firmę posiadającą uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania instalacji i zbiorników ciśnieniowych. Jest to zbędne dla prawidłowego wykonania układu pompowego układu pompowego i żadne wymagania ani normy branżowe nie narzucają obowiązku posiadania takich uprawnień do wykonania spoin w zadaniach. Zapisy te naruszają art.7 ust.1 i art.29 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 20 stycznia 2009r. uprzejmie wskazuję, iż przyjęte w „Projekcie budowlanym pompowni sieciowych w Brwinowie i Otrębusach” kryterium, zgodnie z którym wykonawca spoin w zestawach hydroforowych, realizowanych w ramach tego projektu budowlanego, ma posiadać uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania instalacji i zbiorników ciśnieniowych, nie może być rozpatrywane w kategorii naruszenia zasady równego traktowania i wykonawców, w rozumieniu art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W świetle wskazanych przepisów równe traktowanie oznacza bowiem konieczność stawiania wszystkim potencjalnym uczestnikom postępowania takich samych warunków udziału w postępowaniu oraz ocenę spełnienia stawianych warunków według tych samych wcześniej podanych do wiadomości kryteriów oraz przekazywania informacji identycznych w swojej treści wszystkim uczestnikom postępowania. W tym kontekście wskazać wypada, iż zgodnie z warunkami projektu budowlanego obowiązkiem wykonawcy jest jedynie zapewnienie, aby spoiny elementów ciśnieniowych w zestawach hydroforowych pompowni były wykonane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia (zaświadczenia), wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Nie jest to tożsame z obowiązkiem legitymowania się przez oferenta przystępującego do przetargu określonymi uprawnieniami w tym zakresie. Powyższa okoliczność w połączeniu z możliwością posługiwania się przez generalnego wykonawcę robót podwykonawcami (posiadającymi określone uprawnienia), powoduje, iż nie sposób jest uznać, aby przyjęte w projekcie budowlanym założenie odnoszące się do uprawnień wykonawcy przedmiotowych spoin mogło odnosić się do kryteriów oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania przetargowego, lub stanowić jedno z kryteriów udziału danego podmiotu w przetargu. Dlatego też



Jednostka Realizująca Projekt

„Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów.”

wyjaśniam, iż wspomniany warunek (tj. zapewnienia aby spoiny hydroforni wykonała osoba/firma/ posiadająca określone uprawnienia) będzie miał znaczenie jedynie jako jeden z elementów ewentualnego stosunku zobowiązaniowego łączącego stronę Zamawiającą z wybranym wykonawcą.

Na marginesie jedynie informuję, iż stosownie do art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 ze zm.) osoby wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych (w tym wykonywania spoin w elementach ciśnieniowych, stanowiących część zestawów przedmiotowych pomp) powinny posiadać m.in. zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie. Abstrahując zatem od nietrafnych w naszej ocenie Państwa zastrzeżeń, będących przedmiotem niniejszego zapytania, trudno w tym kontekście wskazać, aby przyjęte w projekcie budowlanym wymaganie co do uprawnień wykonawcy spoin elementów ciśnieniowych pomp było zbędne, względnie nie znajdowało oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Pytania nr 2

- 1) *Czy kosztorys ma być sporządzony w wersji szczegółowej czy uproszczonej?*
- 2) *Przedmiar robót – Otrębusy – poz.7 i 8, 31 i 32, 46 i 47, 61 i 62, 69 i 70, 74 i 75 jest dopisany transport lub dowóz piasku. Czy do pozycji należy dodać jako materiał piasek? Proszę o podanie, do których pozycji?*
- 3) *Przedmiar robót – Brwinów – poz.5 i 6, 28 i 29, 43 i 44, 58 i 59, 67 i 68 jest dopisany transport lub dowóz piasku. Czy do pozycji należy dodać jako materiał piasek? Proszę o podanie, do których pozycji?*

Odpowiedź:

W odpowiedzi na ww. pytania uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisem w pkt.24.2 IDW Opis sposobu obliczenia ceny, „nie należy załączać do oferty kosztorysu ofertowego. Przekazane przez Zamawiającego przedmiary robót stanowią tylko materiał pomocniczy dla oferenta. Wykonawca może wykonać własne przedmiary na podstawie przekazanej dokumentacji lub zweryfikować przekazane”. Wynagrodzenie w niniejszym postępowaniu ma charakter ryczałtowy i obejmuje wykonanie wszystkich robót niezbędnych do zrealizowania zamówienia łącznie z zapewnieniem niezbędnych materiałów. Do oferty nie należy załączać kosztorysu ofertowego ani też przedmiarów sporządzonych przez Wykonawcę.

Pytanie nr 3

Na stronie internetowej są załączone materiały przetargowe jednak nie otwierają się „Dokumentacja projektowa, opinie, informacje, przedmiary i specyfikacje...” Bardzo proszę o pilne naprawienie tej usterki, gdyż nie pozwala to na prawidłowe wycenienie robót (zapoznanie się z projektem), a termin przetargu jest coraz bliższy i coraz mniej czasu pozostaje do wycen.

Odpowiedź:

Uprzejmie informujemy, że usterka techniczna w działaniu serwera, na którym zamieszczona była ww. dokumentacja, miała miejsce w dn.21.01.2009r. i w godzinach przedpołudniowych dn.22.



Jednostka Realizująca Projekt

„Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów.”

01.2009r. została usunięta. Przywrócony został dostęp do plików zawierających, wymienioną w pytaniu, dokumentację. Krótkotrwała usterka techniczna nie miała wpływu na opóźnienia w sporządzeniu oferty.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.